

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AR0414

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Satronic AG Honeywell-Platz 1, CH-8157 Dielsdorf
Vertreiber <i>distributor</i>	Satronic AG Honeywell-Platz 1, CH-8157 Dielsdorf
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Flammenwächter (4131)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flammenwächter mit Ionisations- oder UV-Fühler, für Gasbrenner mit oder ohne Gebläse, mit beliebiger Nennwärmebelastung, für intermittierenden Betrieb oder Dauerbetrieb
Modell <i>model</i>	R 4348...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: C-F 1220-01/04 vom 10.03.2004 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.01.2004)
Aktenzeichen <i>file number</i>	04-0727-GEA

07.01.2005 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
R 4348...	Sicherheitszeit: wahlweise 1, 2 oder 3 s	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Zugelassen für Dauerbetrieb (nur in Verbindung mit den Flammensignalverstärkern R 7061, R 7247 oder R 7476)

Vorzuschaltende Sicherung: 4 AT

Mindestschutzart: IP 40

Die verlängerte Sicherheitszeit von 2 bzw. 3 Sekunden ist mit den Festlegungen für den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen.

Für die sicherheitsgerichtete Schaltung dürfen nur Kontakte des Flammenwächterrelais RF verwendet werden.